



**Netzdienstliche Sperrung gem. TAB 1.9.4**

- Bei aktiver Sperrung wird das Relais angesteuert
- Die Art des Kontaktes ist entsprechend den Anforderungen der Wärmepumpe zu wählen
- Die Schnittstelle ist beim Smart Meter / (TRE) anzuordnen
- Montage und Lieferung des Relais Bauseits (z.B. Relais Hager ESC 227 / Plombierhaube Hager ESC 001)

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Autor: M. Tschanz | Netzdienstliche Sperrung, Wärmepumpe > 3.7kVA | Datei: WP-Sperrung   |
| Datum: 04.03.2025 |   | Seite: 10  |
| Version: 1.8.0    |   | <br>Energie Wasser Umwelt |