

Chlorothalonil Untersuchungsergebnisse

Untersuchungs-kriterien	Höchstwert für Trinkwasser gem. TBDV	Ergebnis Hochzone	Ergebnis Dorfzone 25.04.2023	Ergebnis Tägertschi 31.05.2023	Ergebnis Trimstein 31.05.2023	Einheit
Chlorothalonil Sulfonsäure (R 417888)	Aktuell keine <i>Früherer Höchstwert: 0.10</i>	Keine Untersuchung	0.014	0.036	nicht nachweisbar	µg/l
Chlorothalonil Sulfonsäure (R 471811)	Aktuell keine <i>Früherer Höchstwert: 0.10</i>	Keine Untersuchung	0.101	0.28	0.038	µg/l
Chlorothalonil – Metabolit (SYN507900)	Aktuell keine <i>Früherer Höchstwert: 0.10</i>	Keine Untersuchung	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	µg/l

Legende: * IC Leitfähigkeitsdetektor, TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen, KBE = kolonienbildende Einheiten