



- Netzdienstliches Einspeisemanagement EEA > 30kVA**
- Bei aktiver Einspeise-Reduzierung wird das Relais angesteuert
  - Die Art des Kontaktes ist entsprechend den Anforderungen des Wechselrichter oder des EEA Controller zu wählen
  - Die Schnittstelle ist beim Smart Meter / (TRE) anzuordnen
  - Es muss ein zusätzlicher Zähler Platz eingerechnet werden
  - Montage und Lieferung der Relais Bauseits  
(z.B. Relais Hager ESC 227 / Plombierhaube Hager ESC 001)

Autor: M. Tschanz

Datum: 04.03.2025

Version: 2.3.2

Netzdienstliches Einspeisemanagement EEA > 30kVA

Datei: Einspeisemanagement\_EEA

Seite: 10